

Техническая спецификация

Характеристики ESQ PR 100LA6-SDN-B1-S12-IP55-Y2-IE2 1.5/1000-B3

1	Мощность, кВт	1.5
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	79.8
5	$\cos\phi$	0.72
6	Ток, А	6, 9/4, 0
7	I_p/I_n	6.5
8	M_p/M_n	2
9	$M_{\max}/M_n$	2.1
10	Скорость, об/мин	1000
11	Соединение	Δ/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6206 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
16	Задний подшипник	6206 (SKF/NSK/KOYO/FAG)
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Лапы (B3)
21	Датчики температуры статора	3 биметаллических датчика

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:


должность
подпись
Ф.И.О.



Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Габаритный чертеж




В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

Должность подпись Ф.И.О.



Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Изм. № подл.	Подп. и дата

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Изм. № подл.	Подп. и дата